



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 21.09.2009 r.

RZP. 341-71/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-71/09 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach – zad 27/08 Zamawiający zawiadamia, że w dniu 17.09.2009 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. W której pozycji ujęto tynki i roboty malarskie dla ścianek nowo murowanych poz. 74, 75, 76 w budynku Straży Pożarnej?
2. W której pozycji ujęto warstwy podposadzkowe tj. podłoże betonowe gr. 4 cm, folia PE, styropian gr. 5 cm, folia PE dla pomieszczeń na I piętrze Biblioteki Publicznej?
3. Czy przedmiar uzupełniający nr 1 w pozycji 1.2 dotyczącej wykładzin sufitów jest przedmiarem zamiennym dla pozycji 247 i 248 (sufity podwieszane) czy dodatkowym?
4. Czy przedmiar uzupełniający nr 1 w pozycji 1.2 dotyczącej balustrady dla Straży Pożarnej jest przedmiarem zamiennym dla pozycji 79 czy dodatkowym?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:

Ad. 1. Do poz. 74, 75, 76 należy odpowiednio ująć tynki i roboty malarskie.

Ad. 2. Dla pomieszczeń na I piętrze Biblioteki należy ująć dodatkowo warstwy podposadzkowe tj. podłoże betonowe zbrojone siatką, styropian EPS100 gr. 5 cm, folia PE, w ilości 208,65 m².

Ad. 3. Pozycja przedmiaru uzupełniającego nr 1 w pozycji 1.2. dotyczącej wykładzin sufitów jest przedmiarem zamiennym dla pozycji 247 i 248 sufitów podwieszane.

Ad. 4. Pozycja przedmiaru uzupełniającego nr 1 w pozycji 1.2. dotyczącej balustrady dla Strażnicy OSP jest przedmiarem zamiennym dla poz. 79.

Niniejsze wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski