



*Burmistrz Łomianek*  
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 02 października 2009 r.

RZP. 341-73/09

**Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-73/09 **Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 30.09.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ do w.w. postępowania.

**PYTANIE WYKONAWCY:**

1. Proszę o podanie parametrów separatora koalescencyjnego w poz. 23 przedmiaru drogowego.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:**

Ad. 1: Wszystkie trzy separatory w ul. Jedności Robotniczej są o przepustowości do 30 l/s.

Powyższe wyjaśnienie należy traktować jako integralną część SIWZ.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wiesław Pęczółkowski