



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 25 września 2009 r.

RZP. 341-74/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-74/09 **Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej – zad. 25/08.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 21.09.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ do w.w. postępowania.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do realizacji przedmiotowego zadania?
2. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania oprawy oświetleniowej posiadające stopień szczelności IP 65 dla komory optycznej i jednocześnie IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:

Ad. 1: Zgodnie z zapisami rozdziału 3 pkt 3.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr RZP.341-74/09 uprzejmie informuję iż: „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w przedmiarach robót pod warunkiem, że produkty te będą spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach. Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt posiada.”

Ad.2: Zamawiający dopuszcza do zastosowania oprawy oświetleniowej posiadające stopień szczelności IP 65 dla komory optycznej i jednocześnie IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego.

Powyższe wyjaśnienie należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski