



Łomianki, dnia 05 października 2009 r.

RZP. 341-75/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-75/09 **Wykonanie nakładek asfaltowych na jezdniach ulic: Podleśna, Sierakowska, Niegodziszka i Leszczynowa.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 01.10.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ do w.w. postępowania.

PYTANIE WYKONAWCY:

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej (SST-05.03.05 oraz dokumentacji kosztorysowo opisowej) brakuje informacji odnośnie rodzaju asfaltu oraz uziarnienia dla warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej dla ww. zadania. Prosimy o jednoznaczne określenie: jaki rodzaj asfaltu oraz jakie uziarnienie należy zastosować dla warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:

Parametry mieszanki mineralno - bitumicznej:

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - bitumicznej grubości 3 cm o uziarnieniu 0/8 mm,
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej grubości 4 cm o uziarnieniu 0/16 mm,
- asfalt drogowy 50/70.

Powyższe wyjaśnienie należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski