



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 17 czerwca 2009 r.

RZP. 341-46/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-46/09 **Wykonanie oświetlenia w ul. Kownackiej-zad 108/07.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 10.06.2009 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do realizacji przedmiotowego zadania.
2. Czy oprawy oświetleniowe mają być wyposażone w reduktory mocy czy tylko przystosowane do ich zainstalowania.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad. 1.: Zgodnie z pkt. 8 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ RZP.341-46/09 „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w przedmiarach robót pod warunkiem, że produkty te będą spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach. Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt posiada.”

Ad.2.: Oprawy mają być wyposażone w reduktory mocy. Wybudowane oświetlenie ma spełniać założenia, zgodnie z projektem, dotyczące redukcji mocy. Redukcja ma w pełni funkcjonować.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski