



BURMISTRZ ŁOMIANEK

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 04 marca 2009 r.

RZP. 341-10/09

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-10/09 Przebudowa miejsc pamięci narodowej – remont Pomnika Gen. Bołtucia.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 26.02.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Dlaczego w przedmiarze nie ujęto min.:
 - karczowania drzew wraz z ich odwozem (poz. przedmiaru powinna być w sztukach)
 - demontażu i montażu tablicy kamiennej z inskrypcją
 - robót ziemnych (wykopy pod fundamenty, zasypanie wykopów)
 - wypełnienia kanału tłuczniem – pełniącego funkcję drenażu
 - robót elektrycznych i montażu oprawy metalohalogenowej (prosimy podać Producenta)
2. Jaki rodzaj (nazwa i kolor) kostki granitowej ma być zastosowany do ułożenia chodnika
3. Jakie rodzaje granitów (nazwy) mają być użyte na wykonanie ścieżki i okładziny ścian i pilastrów. Na rysunkach jest tylko informacja o kolorze co niestety uniemożliwia właściwą wycenę kamienia.
4. Prosimy o podanie osobno ilości m² płyt granitowych na chodnik, m² płyt okładzinowych i ilości mb nakrywek kamiennych. Każda z tych pozycji powinna być wyceniania wg. innych pozycji katalogowych.
5. W jakim kolorze i pod jaką nazwą należy zakupić kostkę betonową.
6. Czy do montażu na murkach granitowych nakrywek i okładziny należy stosować kotwy
7. Na rysunku A-3 podane są płyty granitowe promieniowane grubości 4 cm a w zestawieniu materiałów podano grubość 3 cm. Które grubości są właściwe.
8. W jakiej formie, na podstawie załączonych przedmiarów, należy do oferty dołączyć kosztorys. Ma on być uproszczony czy szczegółowy.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad. 1:

- ujęto jako karczowanie krzaków ze względu na wiek i rozmiary materiału roślinnego
- Proszę wycenić razem z pozycją: „Okładziny ścian i pilastrów zewn. o obwodzie elementów do 6m/m2 i gr. elementów do do 6 cm”
- roboty ziemne należy liczyć razem z robotami fundamentowymi. Technologia robót ziemnych wg propozycji oferenta przyjmując ilości wynikające z rysunków.
- wycenić razem z pozycją kanał.. „Ściany kanałów z betonu gr. 12 cm”

- roboty elektryczne nie są ujęte w opracowaniu. Należy wykonać kanały w których możliwe będzie prowadzenie instalacji i montażu opraw.

Ad. 2:

Proszę wycenić kostkę granitową szarą 6x6 cm.

Ad.3:

Proszę wycenić płyty granitowe szare promieniowane na posadzki; na ściany i pilastry – płyty granitowe ciemnoszare lub czarne.

Ad. 4:

Płyty chodnikowe 29 m²

Płyty okładzinowe 52,5 m²

Ad.5:

Proszę wycenić kostkę granitową szarą 6x6 cm wg opisów w przedmiarach.

Ad.6:

Wybór mocowania wg technologii oferenta. Preferowany montaż na klej.

Ad.7:

Proszę przyjmować grubości wg zestawień – 3cm

Ad.8:

Kosztorys ofertowy proszę przedstawić jako uproszczony.

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski