



## BURMISTRZ ŁOMIANEK

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 16 marca 2009 r.

RZP. 341-12/09

### Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-12/09 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie ul. Kolejowa 51.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 12.03.2009 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

#### **PYTANIA WYKONAWCY:**

1. zawarty w SIWZ Przedmiar: „Przdszk\_dabr.” zawiera 56 pozycji, przy czym jest jakby w dwóch egzemplarzach, gdyż wszystkie pozycje są zdublowane.
2. Czy należy brać pod uwagę pełny (zdublowany zakres) przedmiaru czy tylko jeden egz. w ilości 56 poz.?
3. W zał. do SIWZ projekcie budowlano-wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej jest mowa o modernizacji Przyłącza (Złącza licznikowego) wraz z wyłącznikiem głównym p.poż., natomiast Przedmiar nie zawiera tego typu prac.
4. Czy w ramach tej inwestycji jest również modernizacja przyłącza do budynku polegająca na montażu ZL typu OT26 Sakspol+ OT24 Sakspol z wyposażeniem wg. Projektu budowlano-wykonawczego, czy roboty te stanowiące będą przedmiot odrębnego opracowania?
5. w zał. do SIWZ, Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie Budowlano-Wykonawczym jest mowa o wymianie instalacji odgromowej, a Przedmiar nie zawiera żadnych pozycji dot. wykonania instalacji odgromowej budynku.
6. Czy podobnie jak w pytaniu powyżej instalacja odgromowa nie jest tematem tego zadania z uwagi na brak pozycji dot. wykonania instalacji w Przedmiarze?
7. Zawarty w SIWZ Projekt Budowlano – Wykonawczy wskazuje typy projektowanych w zadaniu mat. el. i armatury elektrycznej wskazując Producentów.  
Czy można zastosować zamienniki wskazanych art. z zachowaniem parametrów technicznych i użytkowych zastosowanych zamienników?

#### **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:**

**Ad.1 i Ad. 2** Dotyczy pojedynczej publikacji przedmiaru.

**Ad. 3** W pozycji 12 przedmiaru należy powiększyć istniejący obmiar z 1szt. do ilości 2 szt.

**Ad. 4** Przyłącze napowietrzne zasilające obiekt nie podlega wymianie.

**Ad. 5 i Ad. 6** Potwierdzamy, że instalacja odgromowa nie jest objęta powyższym postępowaniem.

**Ad. 7** Wyrażamy zgodę na zastosowanie zamienników pod warunkiem udokumentowania parametrów.

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski

da