



## BURMISTRZ ŁOMIANEK

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 09 marca 2009 r.

RZP. 341-13/09

### Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-13/09 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami poinstalacyjnymi w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach ul. Szpitalna 1.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 02.03.2009 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

#### **PYTANIA WYKONAWCY:**

1. W poz. 20,21,22 przedmiaru robót występuje jednakowa podstawa wyceny (KNR) a dotyczy trzech różnych przewodów. Proszę o podanie jakich typów przewodów każda pozycja dotyczy (różne ilości).
2. Podobnie w pozycjach od 29 do 42 proszę o podanie jaki typ opraw występuje w danej pozycji.

#### **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:**

##### **Ad. 1.**

Zgodnie z opracowanym projektem pozycje 20,21,22 dotyczą przewodów:

pt. 20 przewody wtynkowe - YDYp 750 V 3x1,5 mm<sup>2</sup>

pt. 21 przewody wtynkowe - YDYp 750V 4x1,5 mm<sup>2</sup>

pt. 22 przewody wtynkowe - YDYp 750 V 3x2,5 mm<sup>2</sup>

##### **Ad.2.**

pt. 29 oprawy świetlówkowe OKD236/P EI P 2xTLD-36W/840-Philips lub „równoważny”

pt. 30 oprawy świetlówkowa OKD236/P EI P 2xTLD-36W/840-Philips AW lub „równoważny”

pt. 31 oprawy świetlówkowa OKD236/O EI O 2xTLD-36W/840-Philips lub „równoważny”

pt. 32 oprawy świetlówkowa OKD236/O EI O2xTLD-36W/840-Philips AW lub „równoważny”

pt. 33 oprawy świetlówkowe RP236PMG8K PPAR 2xTLD-36W/840 -Aga Ligot lub

„równoważny”

pt. 34 oprawy świetlówkowe AM224OPALG8 Ametyst/2x24W -Aga Ligot lub „równoważny”

pt. 35 oprawy świetlówkowe AM218OPALG8 Ametyst/2x18W -Aga Ligot lub „równoważny”

pt. 36 oprawy świetlówkowe OKD218/P EI P 2xTLD-18W/840-Philips lub „równoważny”

pt. 37 oprawy świetlówkowe OKD218/P EI P 2xTLD-18W/840-Philips AW lub „równoważny”

pt. 38 oprawy świetlówkowe OPK218/2xTLD-18W/840-Farel lub „równoważny”

pt. 39 oprawy świetlówkowe OPK218/2xTLD-18W/840-Farel AW lub „równoważny”

pt. 40 oprawy świetlówkowe OPK258/2xTLD-58W/840-Farel lub „równoważny”

pt. 41 oprawy świetlówkowe OPK258/2xTLD-58W/840-Farel AW lub „równoważny”

pt. 42 oprawy świetlówkowe FWC 120 – Farel lub „równoważny”

Powyższą zmianę należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Porczyński

cha