

LISTA KABLOWA

NR OBWODU	TYP PRZEWODU/KABLA
TO-1/F12	YDYżo 3x2,5mm²
RW-1/F1	YDYżo 5x2,5mm²
RW-1/F2	YDYżo 5x2,5mm²
RW-1/F7	YDYżo 5x4mm²
RW-1/F8	YDYżo 5x4mm²
RW-1/F11	YDYżo 3x2,5mm²
RW-1/F12	YDYżo 3x2,5mm²
EHS1	YKSYżo 10x1mm²
EHS2	YKSYżo 10x1mm²

Istniejąca rozdzielnica zasilana z rozdzielnicy TGO - istniejącą rozdzielnicę należy zmodernizować zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

LISTA KABLOWA

NR OBWODU	TYP PRZEWODU/KABLA
TO-1/F13	YDYżo 3x2,5mm²
RW-1/F3	YDYżo 5x2,5mm²
RW-1/F9	YDYżo 5x4mm²
RW-1/F10	YDYżo 5x4mm²
RW-1/F13	YDYżo 3x2,5mm²
RW-1/F14	YDYżo 3x2,5mm²
EHS3	YKSYżo 10x1mm²
EHS4	YKSYżo 10x1mm²
RW-1/TSA	YKSYżo 19x1mm²

LEGENDA

	GNIAZDO WTYCZKOWE 1/PEN, HERMETYCZNE, p/t
	WNĘKA MONTAŻOWA GNIAZDA 230V O WYMIARACH 12x15x5cm
	PUSZKA ROZGAŁĘŹNA
	WENTYLATOR
EHS...	ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY
TSA	TABLICA STEROWNICZA OŚWIETLENIA I WENTYLACJI
RW-1	ROZDZIELNICA ZASILANIA WENTYLACJI
TO-1	ROZDZIELNICA ZASILANIA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
	POJEDYNCZY PRZEWÓD
	WIĄZKA PRZEWODÓW
	WIĄZKA KABLI STEROWNICZYCH
	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV, SAMOGASNĄCA, STABILIZOWANE UV - UWAGA: PRZEPUST NA DACH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W KSZTAŁNIE LITERY "L" A MIEJSCE PRZEPUSTU NALEŻY USZCZELNIĆ PRZED PRZENIKANIEM WODY
	KABLE LUB PRZEWODY UKŁADANE POD TYNKIEM
	KABLE LUB PRZEWODY UKŁADANE W KANALE LUB KORYCIE KABLOWYM

UWAGI:

.....

.....

.....

TN–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
PN–HD 60364–4–41
PN – IEC 60364

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZETWARZANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA - BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWE W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
WOJCIECH MAŁOWIŃSKI	Dz. Prakt. nr 418	
mgr inż. ANDRZEJ PABISZ	134/87/UW	

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA SIŁY SALI GIMNASTYCZNEJ

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2009	1:100	PWE-2