

## 2. BILANSE MOCY ROZDZIELNIC

obiektu lub rozdzielni	Wyszczególnienie	Moc instalowana Pi (kW)	współczynniki			moc obliczeniowa		
			Faktoren			Po (kW)	Qo (kVAr)	Io ( A )
			kji ( - )	cos fi ( - )	tg fi ( - )			
Bilans mocy TO-1								
	obwody oświetleniowe	9,78	1,00	0,98	0,20	9,78	1,96	24,94
	obwody jednofazowe	6,50	0,20	0,95	0,33	1,30	0,43	3,42
razem - TO-1		16,28	0,68	0,97	0,25	11,08	2,78	16,53

obiektu lub rozdzielni	Wyszczególnienie	Moc instalowana Pi (kW)	współczynniki			moc obliczeniowa		
			Faktoren			Po (kW)	Qo (kVAr)	Io ( A )
			kji ( - )	cos fi ( - )	tg fi ( - )			
Bilans mocy RW-1								
	sekcja wentylatorów wyciągowych	0,54	1,00	0,95	0,33	0,54	0,18	0,82
	sekcja nagrzewnic	20,00	1,00	0,95	0,33	20,00	6,60	30,42
	sekcja wentylatorów nagrzewnic	0,44	1,00	0,95	0,33	0,44	0,15	1,16
razem - RW-1		20,98	1,00	0,95	0,33	20,98	6,92	31,91