

LEGENDA

	GSU - GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
	STUDZIENKA UZIEMIAJĄCA ZE ZŁĄCZEM KONTROLNYM
	POŁĄCZENIE SPAWANE
	POŁĄCZENIE SKRĘCANE
	WENTYLATOR
Z	NAGRZEWNICA
EHS...	ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY
TSA	TABLICA STEROWNICZA OŚWIETLENIA I WENTYLACJI
RW-1	ROZDZIELNICA ZASILANIA WENTYLACJI
TO-1	ROZDZIELNICA ZASILANIA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
	PRZEWÓD INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ LgY 1x25mm²
	ISTNIEJĄCY UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4
	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV, SAMOGASNĄCA, STABILIZOWANE UV - UWAGA: PRZEPUST NA DACH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W KSZTAŁNIE LITERY "L" A MIEJSCE PRZEPUSTU NALEŻY USZCZELNIĆ PRZED PRZENIKANIEM WODY
	KABLE LUB PRZEWODY UKŁADANE POD TYNKIEM
	KABLE LUB PRZEWODY UKŁADANE W KANALE LUB KORYCIE KABLOWYM

UWAGI:

.....

.....

.....

TN–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
PN–HD 60364–4–41
PN – IEC 60364

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEWIDZIANYCH W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWE W DZIEKANOWIE LEŚNYM PRZY UL. ATKINSA 6

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
WOJCIECH MAŁOWIŃSKI	Dz. Prakt. nr 418	
mgr inż. ANDRZEJ PABISZ	134/87/UW	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2009	1:50	PWE-3