

2. BILANSE MOCY ROZDZIELNIC

obiektu lub rozdzielni	Wyszczególnienie	Moc instalowana Pi (kW)	współczynniki			moc obliczeniowa		
			Faktoren			Po (kW)	Qo (kVAr)	Io (A)
			kji (-)	cos fi (-)	tg fi (-)			
Bilans mocy TO-13								
	obwody oświetleniowe	5,73	1,00	0,98	0,20	5,73	1,15	14,61
	obwody jednofazowe	2,60	0,20	0,95	0,33	0,52	0,17	1,37
	razem - TO-3	8,33	0,75	0,97	0,25	6,25	1,57	9,30