



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 02 lutego 2010 r.

RZP. 341-04/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-04/10 **Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic: Brukowej i ul. Warszawskiej w Łomiankach na rondo**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 28.01.2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Dotyczy poz. Nr 48 z Przedmiaru Robót nr 2 – Roboty Drogowe.
Prosimy o wyjaśnienie: z czego ma być wykonane ogrodzenie? (tzn. np. jeżeli są to panele ogrodzeniowe to – jaka jest grubość drutów (fi 5 – panel przetłaczany lub panele proste fi 6+5+6 lub 8+6+8) czy jest to ogrodzenie ocynkowane, czy ocynkowane i malowane proszkowo RAL...? Jakie są słupki: okrągłe fi 48, czy prostokątne 60x40- czy może jeszcze inne? Jaka jest projektowana wysokość ogrodzenia? Czy należy wykonać podmurówkę lub krawężnik prefabrykowany pod ogrodzeniem? Jakiego koloru ma być projektowane ogrodzenia?
2. Dotyczy pozycji nr 19 i 20 z Przedmiaru robót nr 2 – Roboty drogowe.
Z jakiego rodzaju materiału ma być zbudowana kanalizacja deszczowa śr. 300 mm i 400 mm?
3. Dotyczy pozycji nr 29 z Przedmiaru robót nr 2 – Roboty drogowe. Wg punktu 2.2 S1F nr D-04.07.01/ a Zamawiający wymaga zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu modyfikowanego polimerami. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 lub 50/70?
4. dotyczy pozycji nr 34, 35, 36 i 44 z Przedmiaru robót nr 2 – Roboty drogowe.
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje informacji na temat koloru kostek. Prosimy o podanie jakiego koloru mają być kostki w poz. 34, 35, 36 i 44 przedmiaru robót nr 2?
5. dotyczy pozycji nr 42, 43 z Przedmiaru robót nr 2 – roboty drogowe. W zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje informacji na temat przekroju ław betonowych pod krawężniki. Prosimy o podanie jaki jest przekrój ław betonowych pod krawężniki w poz. Nr 42, 43 przedmiaru robót nr 2?
6. W poz. Nr 5.1.2 SIWZ wymagane są osoby w specjalności:
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych – 1 osoba,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) – 1 osobaCzy Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby o dwóch powyższych specjalnościach łącznie?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad 1 - Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 pkt 1.5.2.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie szczegółowych projektów przebudowy istniejących ogrodzeń wraz z furtkami i bramami w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Ad 2 – zgodnie z ST D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA pkt. 1.3 - szczegółowe projekty oraz technologia prac opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera zgodnie z zapisami DM00.00.00 pkt 1.5.2.1 na podstawie schematów i założeń z Dokumentacji z uwzględnieniem przyjętych materiałów, w dostosowaniu do wymagań producenta.

Ad 3 – Nie.

Ad 4 – W wycenie proszę założyć kostkę kolorową.

Ad 5 – Przekroje konstrukcyjne zostały zamieszczone w Tomie 2 – Część drogową.

Ad 6 – Tak.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pezczółkowski