



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 02 lutego 2010 r.

RZP. 341-04/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-04/10 **Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów w zakresie rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ulic: Brukowej i ul. Warszawskiej w Łomiankach na rondo**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 01.02.2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Dotyczy pozycji nr 5 z Przedmiarem Robót nr 2 – Roboty Drogowe.
Proszę o wyjaśnienie: z jakich materiałów oraz jakiej grubości są wykonane warstwy istniejącej nawierzchni, które należy wycenić do rozebrania w ramach ww. pozycji?
2. Dotyczy pozycji nr 13 i 14 z Przedmiaru Robót nr 2 – Roboty drogowe
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z wykopu (poz. Nr 13) do wbudowania w nasyp (poz. Nr 14)?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad.1 - Zgodnie z dokumentacją geologiczną na potrzeby postępowania przetargowego należy przyjąć następujące warstwy konstrukcji nawierzchni do rozbiórki:

- mieszanka min - asfaltowa - 5 cm
- kostka granitowa - 23 cm
- podbudowa (piasek + tłuczeń) - 18 cm

W sumie 46 cm warstw konstrukcyjnych.

Ad.2 - Zgodnie z zapisami DM.00.00.00 pkt. 2.2 – wszystkie materiały pozyskane z wykopów spełniające warunki określone w specyfikacji technicznej będzie można wykorzystać do robót ziemnych prowadzonych podczas prac budowlanych. W przypadku gdy pozyskany materiał nie będzie spełniał warunków określonych w specyfikacji technicznej Wykonawca dostarczy grunt budowlany z zewnątrz spełniający ww. określone normy.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczołkowski