



# Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 22 marca 2010 r.

RZP. 341-22/10

## Wykonawcy

Dotyczy: zmiany treści SIWZ RZP.341-22/10 „**Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem liniowym z komorami drenażowymi oraz przylegającymi chodnikami i zielenią urządzoną**” w ramach zadania o nazwie – **Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno- sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki – Etap I- zad. 96/07.**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655, z późn. zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w w.w. postępowaniu.

W pkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający **wykreśla zapis pkt. 3.1** oraz w **załączniku nr 8 do SIWZ pkt. 2.**

### **Roboty ziemne - chodniki i nawierzchnia sportowa**

- korytowanie
- obrzeża betonowe i chodniki z kostki
- warstwy odsączające i podbudowy z kruszywa łamanego
- dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm na podkładzie elastycznym gr 35 mm typ Conipur ET+SP.
- malowanie farbą poliuretanową linii boiska

### **pkt. 3.1 SIWZ oraz pkt. 2 załącznika nr 8 Roboty ziemne - chodniki i nawierzchnia sportowa, otrzymują brzmienie:**

#### **Roboty ziemne - chodniki i nawierzchnia sportowa**

- korytowanie
- obrzeża betonowe i chodniki z kostki
- warstwy odsączające i podbudowy z kruszywa łamanego
- dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej gr. 16 mm typu Conipur 2 S lub równoważny na podkładzie elastycznym gr 35 mm typu Conipur ET lub równoważny zgodnie z Przekrojem Detale-Detal A (Projekt Budowlano - Wykonawczy)
- malowanie farbą poliuretanową linii boiska


**Pkt 11.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:** Termin składania ofert upływa dnia **07.04.2010 r. o godz. 12.00.**

**Pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2010 r. o godz.12:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 115 – sala konferencyjna nr 5.

**Pkt. 11.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:** Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:

- nazwa i adres Wykonawcy;
- zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
- *nie otwierać do **dnia 07.04.2010 r. do godz. 12.15**”.*

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ.



**Burmistrz**  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski