



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 22 marca 2010 r.

RZP. 341-22/10

### Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-22/10 „Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem liniowym z komorami drenażowymi oraz przylegającymi chodnikami i zielenią urządzoną” w ramach zadania o nazwie – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno- sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki – Etap I- zad. 96/07.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 18.03.2010 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

### PYTANIA WYKONAWCY:

1. Zamawiający opisał w STWiOR nawierzchnię syntetyczną za pomocą parametrów minimalnych wskazujących na Conipur 2S (16 mm) lub równoważna. W SIWZ natomiast nawierzchnią wymaganą do realizacji Zamówienia jest Conipur SP (13 mm) lub równoważna. Prosimy o potwierdzenie, iż nawierzchnia z której ma być wykonanie boisko wielofunkcyjne to Conipur 2S lub równoważna.
2. Parametr nawierzchni syntetycznej „odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kuli” wynosi (mm<sup>2</sup>) 550±25. według aprobaty technicznej ITB parametr ten winien wynosić 550±50. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni o tym parametrze na poziomie 550±50, który najprawdopodobniej wskutek omyłki pisarskiej został ustalony jako 550±25.

### ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

**Ad. 1:** Do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia należy zastosować nawierzchnię Conipur 2 S (16 mm) lub równoważne.

**Ad. 2:** Parametr nawierzchni syntetycznej „odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kuli” wynosi (mm<sup>2</sup>) 550±50.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski