



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 25 marca 2010 r.

RZP. 341-22/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-22/10 „**Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem liniowym z komorami drenażowymi oraz przylegającymi chodnikami i zielenią urządzoną**” w ramach zadania o nazwie – **Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno- sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki – Etap I- zad. 96/07.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 22.03.2010 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

PYTANIE WYKONAWCY:

Zamawiający podaje parametry jakie ma posiadać nawierzchnia poliuretanowa. Wymaganie tak konkretnych parametrów wskazuje na konkretny produkt. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o parametrach:

- Wydłużenie względne przy zerwaniu 63%,
- Odporność na starzenie w warunkach sztucznych (nr skali szarej) 4.

Oferowana nawierzchnia spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza zastosowania jedynie nawierzchni o parametrach skazanych w SIWZ, Projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zgodnie z zapisami pkt. 3.2. SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w przedmiarach robót i opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że produkty te będą spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. **Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne ma obowiązek wykazać, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach.** Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt posiada.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski