



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 30 marca 2010 r.

RZP. 341-22/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-22/10 „**Budowa boiska wielofunkcyjnego z odwodnieniem liniowym z komorami drenażowymi oraz przylegającymi chodnikami i zielenią urządzoną**” w ramach zadania o nazwie – **Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno- sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki – Etap I- zad. 96/07.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 26.03.2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. W opisie technicznym jest informacja: „Słupki do minisiatkówki ujęte w zakresie do piłki siatkowej”. Ponieważ minisiatkówka ma boisko o wymiarach 7x4,5 m, a siatkówka 18x8 m, nie bardzo rozumiem jak słupki do siatkówki mogą być użyteczne dla minisiatkówki – proszę o wyjaśnienie.
2. czy należy oddzielnie wycenić słupki i siatkę do minisiatkówki?
3. czy należy oddzielnie wycenić siatkę do ringo?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1, 2,3: Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym rozdziałem 3.1. Boisko wielofunkcyjne wyposażone będzie w zakresie piłki siatkowej: (...) Słupki posiadają mechanizm naciągowy przesuwany z zastosowaniem mimośrod. Umożliwia to płynną regulację wysokości siatki. Słupki wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, badminton, ringo i minisiatkówkę – 3 komplety.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski