



### Uwagi !

1. Szerokosc dna wykopu 0.4m
2. Szerokosc folii ostrzegawczej powinna wynosic 0.3m

INWESTOR	URZĄD GMINY ŁOMIANKI	WYKONAWCA		
NAZWA RYSUNKU	Ułożenie kabla w wykopie	P.P.H.U. Łukasz Szulwic 05-092 Łomianki ul. Wiślana 39		
NAZWA OBIEKTU	Oświetlenie uliczne ul. Dobra dz.ew.536			
projektował	Jan Miszczak St-380/76	PODPIS	DATA VI 2009	SKALA -
opracował	Łukasz Szulwic		NR RYSUNKU 4.	STADIUM P.B.W
			BRANŻA Elektryczna	