



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 06 kwietnia 2010 r.

RZP. 341-25/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-15/10 **Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej**
- zad 14/09. *25 dm*

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 31 marca 2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do realizacji przedmiotowego zadania.
2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy oświetleniowej posiadającej stopień szczelności IP 65 dla komory optycznej i jednocześnie IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1 Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymaga: „W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączyć kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnych ze stosownymi przepisami”.

Zgodnie brzmieniem pkt 10.1.2 SIWZ rozdział merytoryczny ma zawierać:

- formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
- w przypadku oferowania produktów równoważnych wykaz zastosowanych produktów z podaniem nazwy i dokładnym opisem parametrów jakie dany produkt posiada.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o stopniu szczelności IP65 dla komory optycznej oraz IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Jolanta Nęgrzybowska
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych