



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 09 kwietnia 2010 r.

RZP. 341-25/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-25/10 **Wykonanie oświetlenia ulicy Dobrej**
- zad 14/09.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 06 kwietnia 2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

1. W rozdziale 3 SIWZ napisano: „Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej NN oświetlenia ulicznego, zainstalowane 14 opraw oświetleniowych na nowoprojektowanych słupach typu Spod-10 Ro Albany lub równoważnych. Oprawa oświetleniowa typu ALBANY CDO-TT 100 W lub równoważnych „Natomiast w przedmiarze robót i na rys. jest 10 słupów i opraw. Prosimy o podanie ilości słupów i opraw jakie należy przyjąć do wyceny.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dotyczące słupów i opraw o nie gorszych parametrach?
3. Zamawiający wymaga, aby słupy stalowe były ocynkowane?
4. Zamawiający wymaga aby słupy stalowe, które będą wykorzystane przy budowie ulicy Dobrej posiadały Certyfikat Zgodności z uwzględnieniem normy PN-EN 40-5/2004.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej NN oświetlenia ulicznego, 10 opraw oświetleniowych na nowoprojektowanych słupach typu SPOD-10RO ALBANY lub równoważnych. Oprawa oświetleniowa typu ALBANY CDO -TT 100W lub równoważna.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów, opraw innych producentów parametrach równoważnych lub wyższych z zastosowaniem sylwetki latarni przedstawionej w projekcie rys. nr 3.

Ad. 3 Słupy mają być wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo.

Ad. 4 Użyte słupy powinny spełniać właściwości użytkowe opisane w PN-EN 40-5:2004.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski