

OPINIA NR 704 /2009
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjno - chłonnym

Dla U.M. i G. Łomianki

Data wpływu : 2009.08.05

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt.1 i art. 28 ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 240 , poz. 2027 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje **pozytywnie** lokalizację obiektu położonego

m. Łomianki obr. 22 ul. Dolna (dr.gm.) dz.ew. 152/4, ul. Wydmowa (dr.gm.) dz.ew. 127 oraz ul. Wąska (dr.gm.) dz.ew. 299

Uwagi i zalecenia:

1. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie od zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
2. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego ulicą.
3. Należy uzyskać stosowne pozwolenia wodno-prawne.
4. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem M.S.G. Sp. z o.o.
5. Utrzymać minimalną odległość od sieci gazowej 1 metr.
6. Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu , prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z R.E. Legionowo.
7. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności , pod nadzorem R.E. Legionowo. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne .
8. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem T.P. S.A. Rejon Centralny Technicznej Obsługi Klienta ul. Brzeska 24, Warszawa.
9. Z uwagi na lokalizację inwestycji w pasie przebiegu kabli wojskowych przed rozpoczęciem robót budowlanych należy skontaktować się z J.W. 3688 Warszawa ul. Radiowa 2 p. kpt. Wasilewski tel. 0-602 474201 w celu wyznaczenia w terenie dokładnej lokalizacji w/w kabli i ustalenia sposobu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1 zał. w 2 egz.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii , z zastrzeżeniem §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2001.04.02 , w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Z op. STAROSTY
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
mgr inż. Marek Wójcikiewicz