

Projektowana linia oświetleniowa kablowa eNN YAKXS 4x25mm² L= 627(697)mb + Fe Zn 25x4
Proj. oprawa istniejący słup ZN12
Proj. słup E12,5/10 + oprawa
Proj. oprawa istniejący słup ZN12
Istn. linia SN
S019
S018
S017
S016
S015
S014
S013
S012
S011
S010
S09
S08
S07
S06
S05
S04
S03
S02
S01
S13
S12
S11
S4
S3
S5
S6
DVK75 L=3m
DVK75 L=7m
DVK75 L=2m
DVK75 L=6m
DVK75 L=9m
DVK75 L=8m
DVK75 L=13m
DVK75 L=11m
DVK75 L=4m
DVK75 L=1m
Istniejące stanowisko oświetleniowe do demontażu linie kablowej połączyć przy wykorzystaniu przelotowej muty kablowej typu MP-DM ZS 1
Istniejące stanowisko oświetleniowe do demontażu kabel zasilający wprowadzić do S02
Istniejące stanowisko oświetleniowe do wymiany
Legenda:
Projektowane stanowisko oświetleniowe
Projektowany kabel YAKXS 4x25mm² Fe Zn 25x4
Projektowana rura osłonowa DVK, SRS
OŚWIETLENIE ULICY NIEGODZISZA M. KIELPIN
dz. nr ewid. 206/27, 206/29, 206/30, 206/41, 206/16, 365
gmina Łomianki
INWESTOR:
GMINA ŁOMIANKI
05-092 ŁOMIANKI
Ul. Warszawska 115
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANŻA:
ELEKTRYCZNA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PROJEKTANT:
Jan Mieczysław Sk-380/78
PODPIS:
OPRACOWAŁ:
Stefan Umiastowski
PODPIS:
NR RYSUNKU:
E-02
SKALA:
DATA: