


Projektowany YAKXS 4x25mm²
L=557(642)m + FeZn25x4



ΔU%=0.92

ΔU%=0.97

ΔU%=1.02

Ochrona od porażeń:	Układ sieci:
Szybkie wyłączenie przez zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe	Linia oświetleniowa: TN-C

OŚWIETLENIE ULICY WSPÓLNEJ dz. nr ewld.376/8, 370, 360/4, 359/4, 1241, 356/9, 355/9, 354/5, 349/5, 344/12, 343/12, 342/15, 341/5, 377, 329, 324/4, 323/4, 322/4, 321/4, 320/2, 319/2, 318, 315, 309/18, 308/3, 304/3, 292/8, 291/6, 290/6, 87/2, 86/2, 87/15 m. Łomianki Dolne	
INWESTOR: GMINA ŁOMIANKI 05-092 ŁOMIANKI Ul. Warszawska 115	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 3elements Spółka Jawna
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SCHEMAT IDEOWY	
PROJEKTANT: OPRACOWAŁ:	PODPIS: PODPIS: Jan Miszczak St-380/76 Łukasz Kuśtra
NR RYSUNKU:	SKALA: DATA:
E-03	
II.2010	