


Ⓐ MATERIAŁ WYPEŁNIACZY UŁOŻONY POMIĘDZY WARSTWĄ UTWARDZONĄ, A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR	KAŻDY RODZAJ GRUNTU, SKAŁY, GRUNTU RODZINIEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI INŻYNIERYJNYMI, NALEŻY SPRAWDZIĆ PLANY POD KĄTEM WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH UTWARDZENIA PODŁOŻA.	N/A	N/A	NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY, INSTALACJE ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGA MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.
Ⓑ MATERIAŁ WYPEŁNIACZY UŁOŻONY POMIĘDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm A 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR. W PRZYPADKU NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH 61 cm.	GRUNT ZIARNISTY (DOBRE PRZESORTOWANY) MIESZANINA KRUSZYWA, <35% FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57, 6, 67, 68, 7, 78, 8, 89, 9, 10	A-1 A-2 A-3	NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI 15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI Wg NORMY PROCTORA, MASA WAŁCA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,44 T, SIŁA DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.
Ⓑ OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA KOMÓRY ORAZ USYPANA DO WYSOKOŚCI 15 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.	TLUCZEŃ PIŁKANY, PRZY CZYM WIEKSZOŚĆ KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMIĘDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.
Ⓐ FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE PONIZEJ STOPY KOMÓR	TLUCZEŃ PIŁKANY, PRZY CZYM WIEKSZOŚĆ KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMIĘDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE UDAROWE LUB WAŁCOWANIE DO OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI Wg NORMY PROCTORA.



DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA SYSTEMU
KOMÓR DRENAŻOWYCH TYPU CS - 310 I SC - 740



DROG - POL II S.C.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA UL. 11 LISTOPADA W ZAKRESIE WYKONANIA CHODNIKA NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŁOMIAŃKACH			
INWESTOR GMINA ŁOMIAŃKI		BRANŻA DROGOWA	
TYTUŁ KRYJINELU SCHEMAT			
PROJEKTOWAŁ Zygmunt Wierzbicki	NR UPRAWNIEN. WZDP 677/66	PODPIŚC 7.1	7.1
OPRACOWAŁ inż. Paweł Szymański	NR UPRAWNIEN. 7342/Cb-2092	PODPIŚC	
WSPÓŁ PRACOWAŁ inż. Krzysztof Bielawski	NR UPRAWNIEN.	PODPIŚC	
DATA: 10.02.2010		SKALA: 1:20	