


TS-0 ; TS-1



gniazdka 24V
YDYp 2x4,0 w/t
obwód wydalania spalin WS
YDYp 3x2,5 w/t
obwód napędu bramy "D"
YDYp 3x2,5 w/t
obwód kompresora K
YDYp 5x2,5 w/t
obwód wentylatora wywiewu W
YDYp 3x2,5 w/t
gniazda 3-faz.
YDYp 5x2,5 w/t
gniazdka 1-faz
YDYp 3x2,5 w/t
obwód oświetlenia garażu
YDYp 3x1,5 w/t
zasilanie z T-3
YDY 5x4,0 n/t

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! POWYŻSZY RYSUNEK ŁĄCZNIE Z JEGO ZAWARTOŚCIĄ JEST NASZĄ WŁASNOŚCIĄ I NIE MOŻE BYĆ BEZ NASZEJ PISEMNEJ ZGODY ZMIENIONY, KOPIOWANY DLA OSÓB TRZECICH, LUB UŻYWANY W ZMIENIONEJ FORMIE DO INNYCH PROJEKTÓW. (USTAWA Z DNIA 4.02.1994 ROKU O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH - (OZ.U. NR 24/94, POZ.83)			
ARCHITEKTOR BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW BUDOWNICTWA 60-184 POZNAŃ UL. SZCZURKIEWICZÓW 11 TEL./FAX 0-61 8528-914 8528-915 852 89 28		NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W ŁOMIAŃKACH	
STADIUM DOKUMENTACJI		UMOWA RII.2222-78/09	
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		UMOWA PW-12	
OBJEKT-TEMAT		DATA 08.2009	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTOWAŁ inż. ZDZISŁAW HEINZ	NR UPR. 33/63	TREŚĆ RYSUNKU	SKALA
OPRACOWAŁ inż. ZDZISŁAW HEINZ	35/63	TABLICE TS-0 (garaż)	NR RYS. 4
SPRAWDZIŁ inż. LECH LEWANDOWSKI	104/77/PW	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	