



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 26 maja 2011 r.

RZP. 271.14.2011

### Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.14.2011 Przebudowa ul. Ogrodowej – zad. 8/09.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 26.05.2011 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

### Pytanie Wykonawcy:

Czy warstwa ścierna o gr. 4 cm przewidziana do wykonania ma być wykonana z mieszanki SMA?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwa ścierna powinna być wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej o parametrach ruchu KR-1.

Zamawiający **zmienia zapisy w pkt. 11 SIWZ** dotyczące terminu składania i otwarcia ofert na:

- 11.2 Termin składania ofert upływa dnia **08-06-2011 r. o godz. 10.00.**
- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08-06-2011 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 115 – sala konferencyjna nr 5.
- 11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
- 11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nieznaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
  - nazwa i adres Wykonawcy;
  - zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
  - *nie otwierać do **dnia 08-06-2011 r. do godz. 10.15”.***

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski