



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 15 lipca 2011 r.

RZP. 271.15.2011

### Wykonawcy

Dotyczy: pytań do SIWZ RZP.271.15.2011 **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym**

Zamawiający zawiadamia, że w dniach 08.07.2011 r. i 11.07.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

### PYTANIA WYKONAWCY:

1. W poz. 111. „Balustrady z pochwytem stalowym proste z rur fi 38” prosimy o podanie schematu, rysunku balustrad wewnętrznych oraz o weryfikację przedmiaru i podanie ile jest balustrad wewnętrznych i ile jest balustrad zewnętrznych.

Dot. Przedmiar robót instalacje elektryczne:

2. Dot. Przedmiar robót instalacje elektryczne: W poz. 28. „Rozbudowa rozdzielni głównej”. Prosimy o podanie schematu rozbudowy rozdzielni głównej.
3. W poz. 30. „Dostawa i montaż głośnika rozgłaszania”. Prosimy o podanie specyfikacji urządzenia.

Dot. Przedmiar instalacja centralnego ogrzewania:

4. W poz. 2.2 „Grzejniki stalowe, 2-płytowe wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm – grzejniki typ 22K 50-0,6, VNH” występuje 1 szt., której nie ma na rys. nr 5 „Rozwinięcie instalacji C.O.” Prosimy o weryfikację przedmiaru.
5. W poz. 2.3 „Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm – grzejniki typ 22K 50-0,92, VNI” w przedmiarze występują 3 szt. natomiast na rys. nr 5 „Rozwinięcie instalacji C.O.” występują 4 szt. Prosimy o weryfikację przedmiaru.
6. W poz. 2.4 „Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500 mm, długość do 1600 mm-grzejniki typ. 22K 50-1,0, VNH” w przedmiarze występuje 11 szt. natomiast na rys. nr 5 „Rozwinięcie instalacji C.O.” występuje 12 szt. Prosimy o weryfikację przedmiaru.
7. W poz. 2.7 „Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm-grzejniki typ 22K 90-04” występuje 1 szt., której nie ma na rys. nr 5 „Rozwinięcie instalacji C.O.”. Prosimy o weryfikację przedmiaru.
8. W zestawieniu stolarki drzwiowej występują drzwi D3 1 szt. natomiast nie ma mowy o nich w przedmiarach. Czy drzwi podlegają wycenieniu? Jeżeli tak to prosimy o weryfikację przedmiaru i podanie podstawy wyceny.
9. W zestawieniu stolarki okiennej występują okna O7 4 szt. Natomiast w przedmiarach uwzględniono 3 szt. Czy dodatkowe okno podlega wycenieniu? Jeżeli tak to prosimy o weryfikację przedmiaru.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Ad.1** Schematy rysunków balustrad zostaną wykonane na etapie robót budowlanych w ramach nadzoru autorskiego.

**Przedmiar robót instalacje elektryczne**

**Ad.2** W załączeniu przekazujemy schemat rozbudowy rozdzielni głównej.

**Ad.3** W załączeniu przekazujemy specyfikację przykładowego urządzenia.

**Przedmiar instalacji centralnego ogrzewania**

Proszę przyjąć stan z projektu czyli;

**Ad.4** poz. 2.2 – wykreślić.

**Ad.5** poz. 2.3 – grzejnik 22K 50-0,92 - 4 szt.

**Ad.6** poz. 2.4 – grzejnik 22K 50-1,0 - 12 szt.

**Ad.7** poz. 2.7 – wykreślić.

**Ad.8** Drzwi D3 należy uwzględnić w poz. 127. "Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - EI 60" której skorygowany obmiar wynosi 28,797 m<sup>2</sup>.

**Ad.9** Okno O7 należy uwzględnić w pozycji 126. "Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2,0 m<sup>2</sup>" której skorygowany obmiar wynosi 68,22 m<sup>2</sup>

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA KOMIANEK

  
Beata Duch-Kosiorek  
SEKRETARZ