



## **Burmistrz Łomianek**

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 27 lipca 2011 r.

RZP. 271.24.2011

### **Wykonawcy**

Dotyczy: RZP.271.24.2011 **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko –Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004).**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 25.07.2011 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

#### **Pytanie Wykonawcy:**


W SIWZ zamawiający określił wymóg dokumentacji dla nawierzchni syntetycznej, trawiastej – certyfikat FIFA 2 STAR, natomiast w Specyfikacji Technicznej istnieje zapis dotyczący wymogu certyfikatu FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR. Który zatem będzie wiążący?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W tym wypadku wiążący jest zapis sekcji III pkt 6) ogłoszenia o zamówieniu oraz rozdziału 6 pkt 2 a) SIWZ tj:

Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)).

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

**BURMISTRZ**  
  
**Tomasz Dąbrowski**