



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 14 listopada 2011 r.

RZP. 271.41.2011

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.41.2011 Budowa ul. Skrzetuskiego -- zad. 18/09.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 09.11.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania/wnioski Wykonawcy:

W związku z udziałem w przetargu proszę o:


1. zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego parametrów technicznych, jakie wymagane są dla Separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych,
2. określenie kształtu kostki na nawierzchni jezdni oraz czy ma być to kostka z Fazą czy Bezfazowa.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1: Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o przepływie 30-50 l/s.

Ad. 2: Kostka typu Behaton, fazowa.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski