



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 15 grudnia 2011 r.

RZP. 271.45.2011

### Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.45.2011 Przebudowa ul. Szczęśliwej – zad 30/09

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 13.12.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

### Pytania Wykonawcy:

#### Wykonawca prosi o doprecyzowanie informacji

1. Podanie, jaka infrastruktura ma być zabezpieczona rurami osłonowymi:
  - o Czy ma to być gazociąg - tak jak to jest wspomniane w opisie dokumentacji
  - o Czy to ma być sieć telekomunikacyjna jak podano w przedmiarze robót w poz.25.
2. Proszę o doprecyzowanie sposobu zabezpieczeń, podania typu, rodzaju, średnicy rur osłonowych czy też średnicy gazociągu.

### Odpowiedzi Zamawiającego:

**Ad. 1,2:** Poprawne jest zabezpieczenie gazociągu jak w opisie dokumentacji projektowej poprzez zastosowanie rur Arot. Informacja geodezyjna na mapie nie podaje średnicy przewodu gazowego, dlatego też prace przy zabezpieczeniu rurami Arot muszą wynikać ze średnicy przekroju przewodu oraz należy prowadzić je pod nadzorem Zarządcy sieci gazowej.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski