


## Rozdzielnica TE1

### Rozmieszczenie aparatów.



UWAGI:  
1. Rozdzielnica TE1 w obudowie podtynkowej o wymiarach (589x359x97)mm (wys. x szer. x gł.); II klasa ochronności, min. IP30; z drzwiami stalowymi np. serii KLV-U 3x12+6 modułów; prod. EATON

Układ sieciowy TN-S. Ochrona przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie.

<b>Inwestycja</b> <b>PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ NA PARTERZE</b> <b>W CZĘŚCI C BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ</b> <b>NR 1, W ŁOMIANKACH PRZY UL. WARSZAWSKA 73</b> <b>Investor</b> <b>URZĄD MIASTA ŁOMIANKI</b> <b>ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki</b>	Tytuł rys.		Rozdzielnica TE1.		Opracował	mgr inż. P. Metzger	-	Branża	ELEKTRYCZNA	Arkusz	1/1
					Projektował	mgr inż. A. Pieścik	Wa-656/93	Faza	PZ	Nr rys.	
					Sprawdził	inż. K. Rychlik	St-120/77	Data	28.06.13		E-04
					Podpis	Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
	Rew	Data	Opis rewizji								