

2. BILANSE MOCY ROZDZIELNIC

obiektu lub rozdzielni	Wyszczególnienie	Moc instalowana Pi (kW)	współczynniki			moc obliczeniowa		
			Faktoren			Po (kW)	Qo (kVAr)	Io (A)
			kji (-)	cos fi (-)	tg fi (-)			
Bilans mocy TO-3								
	obwody oświetleniowe	19,75	1,00	0,98	0,20	19,75	3,95	50,39
	obwody jednofazowe	8,50	0,20	0,95	0,33	1,70	0,56	4,47
razem - TO-1		28,25	0,76	0,97	0,25	21,45	5,38	31,93

obiektu lub rozdzielni	Wyszczególnienie	Moc instalowana Pi (kW)	współczynniki			moc obliczeniowa		
			Faktoren			Po (kW)	Qo (kVAr)	Io (A)
			kji (-)	cos fi (-)	tg fi (-)			
Bilans mocy TWSG								
	sekcja wentylatorów wyciągowych	2,55	1,00	0,95	0,33	2,55	0,84	3,88
	sekcja nagrzewnic	24,00	1,00	0,95	0,33	24,00	7,92	36,51
	sekcja wentylatorów nagrzewnic	0,88	1,00	0,95	0,33	0,88	0,29	2,32
	razem - RW-1	27,43	1,00	0,95	0,33	27,43	9,05	41,72