

LEGENDA

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PHILIPS MINI 300 SERIES DCP300 1xCDM-TD250W/830 CON S-WB
	PACIFIC OPK TCW 116 1x36W - ICAW2 - OŚWIETLENIE AWARYJNE
	FAREL OA8/11, TL-8W, 2h
	MODUŁ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - ELEKTROINWERTER O PODTRZYMANIU 2h
F230 E	PRZYŁĄCZE STAŁE 230V ZAKOŃCZONE PUSZKĄ PCV, n/t
TSA	TABLICA STEROWNICZA OŚWIETLENIA I WENTYLACJI
RW-1	ROZDZIELNICA ZASILANIA WENTYLACJI
TO-1	ROZDZIELNICA ZASILANIA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH
	POJEDYNCZY PRZEWÓD
	WIĄZKA PRZEWODÓW
	WIĄZKA KABLI STEROWNICZYCH
	KORYTO KABLOWE PCV
	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV, SAMOGASNĄCA, STABILIZOWANE UV
	KABLE LUB PRZEWODY UKŁADANE POD TYNKIEM

uwaga:
1. Kanały kablowe należy układać w bruzdzie w taki sposób by powierzchnia kanału kablowego od strony otwieranej pokruwy była zlicowana ze ścianą.
2. Odcinki pionowe instalacji oświetlenia od koryta do poziomu konstrukcji dachu należy układać pod tynkiem.

UWAGI:

.....

.....

.....

TN–S
OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
PN–HD 60364–4–41
PN – IEC 60364

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KAŻDE WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z USTAWOWYMI UPRAWNIENIAMI, JAK RÓWNIEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE, A TAKŻE ROZPOWSZECHNIANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM NIEZBĘDNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZECHOWYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁOŚCIOWEGO BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.115,ST.1 I 2 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

INWESTYCJA:

SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁOMIANKACH

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŁOMIANKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
WOJCIECH MAŁOWIŃSKI	Dz. Prakt. nr 418	
mgr inż. ANDRZEJ PABISZ	134/87/UW	

STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
MARZEC 2009	1:50	PWE-1