



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 16.09.2014 r.

RZP. 271.30.2014

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Budowa ulicy Zawilca w ramach zadania Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michaowicza- zad 2/13.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że w dniu 15.09.14 wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Prosimy o podanie konstrukcji chodnika – w projekcie brak takiej konstrukcji?
2. Zgodnie z projektem w podłożu występuje nasyp niekontrolowany – prosimy o podanie ilości gruntów do wymiany lub metody ulepszenia podłoża wraz z przedmiarami.

Ad.1 Chodnika nie realizujemy.

Ad. 2 Dokumentacja projektowa ulicy Zawilca przewiduje wymianę podłoża grubości 15 cm (jezdni) i grubości 10 cm (zjazdu) w formie warstwy odsączającej. Jeśli w trakcie prac poniżej spodu tych warstw wystąpią grunty podłoża nie pozwalające osiągnąć wymaganych specyfikacją techniczną parametrów nośności to w ramach ceny kontraktowej Wykonawca robót dokona ich ulepszenia bądź wymiany. Zakres tych działań i technologia zostanie określona przez Inspektora Nadzoru i Projektanta na etapie robót z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska