

Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RZP. 271.01.2015

Łomianki, dnia 12.02.2015 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.01.2015 **Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część I Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej – zad. 14/13. Część II Doświetlenie ul. Milej – zad. 21/14. Część III Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów– zad. 11/14.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że w dniu 10.02.2015 r. wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści SIWZ w zakresie części III postępowania:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:


Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie słupów SPC-L i oprawy OP-060K produkowanych przez Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych ELGIS – Garbatka Sp. z o.o. do zastosowania w/w inwestycji. Proponowane przez nas słupy SPC-L i oprawy OP -060K spełniają wymagania co do sylwetki, cech wzorniczych, konstrukcji i parametrów technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający dopuścił zastosowanie słupów i opraw oświetleniowych równoważnych. Sylwetka zarówno przedstawionego słupa jak i oprawy odpowiada sylwetkom zastosowanym w dokumentacji technicznej. Jednak Wykonawca winien wykazać, że proponowane oprawy OP-060K dla rozmieszczenia słupów zgodnie z dokumentacją techniczną spełniają wymagania oświetleniowe.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209
Fax.: 22 7686229