

UWAGI:

1. Instalację c.o. należy prowadzić w bruzdach ściennych lub warstwach posadzki, W miejscach gdzie jest to konieczne należy wykonać dodatkowe bruzdy ściennych.
2. Podejścia do zaworopłytnych przyłączy prowadzić w bruzdach ściennych przewodem 16x2,0 mm.
3. Odpowietrzenie instalacji będzie następowało odpowietrznikami automatycznymi 1/2" umieszczonymi na grzejnikach oraz w najwyższych punktach instalacji.
4. Szybkość w rurociągu za pompą,która nie zakłóci pracy zaworu termostatycznego powinna być nie większa niż 0,2m/s.
5. Instalację należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń rurociągu z wykorzystaniem gięć własnych.
6. Instalację należy prowadzić ze spadkiem 3 %o w kierunku źródła ciepła.

Rozwinięcie instalacji C.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "ENERGIA" sp. z o.o.
Biuro Projektowe ul. dr. Józefa Tarnowa
Oddział w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Tuwima 10A
tel. 14 621 00 00, fax 14 621 00 01

Inwestor:	GMINA MIEJSKA TARNÓW, ul. Rynek 1, 33-100 Tarnów
Obiekt:	Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie przy ul. Tuwima 10A, Tarnów, działka nr ewid. 1/1, obręb 0001
Lokalizacja:	Tarnów, ul. Tuwima 10A, działka nr ewid. 1/1, obręb 0001
Branża:	Rozwinięcie instalacji C.O.

Projektował:	mgr inż. Tomasz Gawlik	upr. bud. nr 123/Tar/00 z dn. 15.10.2000 r.	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Gawlik	upr. bud. nr 123/Tar/00 z dn. 15.10.2000 r.	
Rysował:	mgr inż. Tomasz Gawlik	upr. bud. nr 123/Tar/00 z dn. 15.10.2000 r.	

Data:	12.2019
Nr rys.:	Co/05
Skala:	1:100