



ROZDZIELNICA GŁÓWNA "RG", L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz



DO ZŁĄCZA
KABLOWO-POMIAROWEGO
ZASILANIE ROZDZIELNICY RG
KABLEM YKY 5x70mm²
P=60kW, l~45m, ΔU%<0,44% I₀=96,2A



Nr obw.	S1	S2	S3	S4		
Pi(kW)	20,0	10,0	8,0	42,0		
Pszcz	8,0	5,0	5,0	42,0		
	1	1	1	1		
Nazwa odbioru elektrycznego	Sekcja gniazd wykłowych	Sekcja oświetleniowa	Sekcja oświetlenia zewnętrznego	Wentylacja RW	Rezerwa	Rezerwa

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
OBJĘTE OSOBNYM
OPRACOWANIEM

OBLICZENIA ROZDZIELNICA RG

Pi = 80,0kW Pszcz = 60kW I₀ = 96,2A

UWAGI:
ROZDZIELNICA P/N TYNKOWA:
– STOPIEŃ OCHRONY IP 40,
– KLASA OCHRONNOŚCI I,
– ZASILANIE OD GÓRY,
– ODEJŚCIA DO GÓRY,
PRODUKCJI SCHRACK, APARATY I WYPOSAŻENIA PRODUKCJI SCHRACK

SIĘĆ ZASILAJĄCA TN-S, INSTALACJA ODBIORCZA BUDYNKU TN-S.



PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
TOMASZ PIÓRKOWSKI

07-202 WYSZKÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 31, TEL. 509-662-526, E-MAIL: PIORKOWSKI.TOMASZ@WP.PL

INWESTOR:	GMINA ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMIANKI
TEMAT:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. PILCHA PS. GÓRA-DOLINA ORAZ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
ADRES:	DZ. NR EW. 216 i 217 DZIEKANÓW NOWY, UL. ROLNICZA 435, 05-092 ŁOMIANKI
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ - RG
Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).	
DATA: 10-2014	numerus rysunku E-02
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI
PROJEKTOWAŁ:	MGR. INŻ. EDWARD GRONIECKI uprawnienia nr SI-562/78
SPRAWDZIŁ:	MGR. INŻ. ROMAN SĄDŁOWSKI uprawnienia nr OS-365/83