



# Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RZP. 271.48.2015

Łomianki, dnia 07.10.2015 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.48.2015 **Przebudowa ulicy Zbowidowskiej** w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej).

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

### Pytanie

1. Zgodnie z zapisami SSWiOBR oraz rysunkiem 2.2.1. Projektu Budowlanego do budowy zbiorników rozsączających należy użyć bloków rozsączających o wymiarach 0,8x0,8x0,66, na początku i końcu zbiorników zamontować studnie rewizyjną DN/ID600 osadzoną na skrzynce przyłączeniowej. Na rynku polskim znajduje się wiele rozwiązań opartych na skrzynkach rozsączających lecz o innych wymiarach. Czy jako parametr równoważności Zamawiający przyjmuje pojemność użytkową zbiornika, opartych na skrzynkach o innych wymiarach, o wytrzymałości dopuszczalnej zastosowanej we wskazanej lokalizacji ?

### Ad. 1

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, wykonawca zobowiązany jest wykonać urządzenia wodne o pojemności, gabarycie i lokalizacji wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto w/w decyzja określa jednoznacznie wymiary elementów (bloków rozsączających). Jakkolwiek ingerencja w poszczególne, charakterystyczne parametry zaprojektowanych urządzeń wodnych, w tym wymiary bloków rozsączających, wiąże się z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

2. Czy Zamawiający dopuszcza na przedmiotowym zadaniu zmianę wymiarów zewnętrznych zbiorników rozsączających (zestaw 1 i 2) – rysunek 2.2.1. Projektu Budowlanego w związku ze zmianą bloków rozsączających ?

### Ad. 2

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, wykonawca zobowiązany jest wykonać urządzenia wodne o pojemności, gabarycie i lokalizacji wskazanej w pozwoleniu wodnoprawnym. Jakkolwiek ingerencja w poszczególne, charakterystyczne parametry zaprojektowanych urządzeń wodnych, w tym wymiary zewnętrzne, wiąże się z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

3. Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana będzie aprobata IBDIM?

### Ad. 3

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane obowiązującymi przepisami, aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (w tym komunikacyjnym).

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jaczyńska  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 7686209  
Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska

GLÓWNA  
ds. zamówień publicznych  
Katarzyna Jaczyńska