



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 18.01.2016 r.

RZP. 271.03.2016

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.03.2016 **Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytania Wykonawcy

1. Co należy zrobić ze skrzynką uliczną hydrantową (poz.29 przedmiar robót, brak w opisie technicznym i sst.).
2. Z jakiego materiału mają być wykonane studnie rozsączająco- chłonne: z rury PE DN 1000 (wg projektu) czy z betonu (wg. specyfikacji technicznej).
3. Jaka ma być klasa kraty wpustu ulicznego C250 (wg projektu) czy D400 (wg ST.)
4. Na jakiej głębokości należy posadzić studnie.
5. Jakie parametry powinny posiadać geowłóknina i geomembrana przy studniach rozsączająco - chłonnych.
6. Czy Inwestor posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
7. W czyjej gestii pozostają materiały z rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Skrzynka uliczna hydrantowa do regulacji wysokościowej.

Ad.2 Studnię rozsączająco-chłonne mają zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym z ryr PEDN1000.

Ad.3. Zgodnie z projektem budowlanym (rys. 5) – C250.

Ad.4. Zgodnie z projektem budowlanym (rys. 5) - minimum 2,5 m rury PE DN1000 + adapter do wpustu ulicznego, osadnik, uszczelka według wymagań producenta.

Ad.5 Zgodnie z wymaganiami producenta danej studni rozsączającej.

Ad.6 Krzewy i drzewa do usunięcia zawarte w projekcie nie wymagają pozwolenia na wycinkę.

Ad.7 W gestii Wykonawcy.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229