Instalacja c.o. i z.n. - rzut parteru
Budynek zaplecza sportowego


A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
7
-0,02
±0,00=78,77 m n.p.m
Przewody prowadzone
w warstwie styropianu
w stropodachu
obiej z.n.
obiej c.o.
0,01 33,5 m²
0,02 10,4 m²
0,03 54,7 m²
0,04 13,1 m²
0,05 7,9 m²
0,06 5,3 m²
0,07 2,8 m²
0,08 5,8 m²
0,09 3,6 m²
0,10 14,6 m²
0,11 14,1 m²
0,12 14,8 m²
0,13 14,1 m²
0,14 31,1 m²
0,15 31,3 m²
0,16 12,1 m²
0,17 8,4 m²
0,18 31,1 m²
0,19 31,3 m²
0,20 36,4 m²
0,21 36,7 m²
0,22 11,7 m²
0,09 +20 °C Φwym: 4380 W
0,01 +20 °C Φwym: 2188 W
0,02 +20 °C Φwym: 830 W
0,04 +20 °C Φwym: 1097 W
0,05 +20 °C Φwym: 412 W
0,06 +20 °C Φwym: 384 W
0,07 +20 °C Φwym: 180 W
0,08 +20 °C Φwym: 380 W
0,10 +24 °C Φwym: 1057 W
0,11 +24 °C Φwym: 1277 W
0,12 +24 °C Φwym: 1142 W
0,13 +24 °C Φwym: 1366 W
0,14 +24 °C Φwym: 1913 W
0,15 +24 °C Φwym: 2647 W
0,16 +24 °C Φwym: 1088 W
0,17 +24 °C Φwym: 336 W
0,18 +24 °C Φwym: 1908 W
0,19 +24 °C Φwym: 2636 W
0,20 +24 °C Φwym: 2736 W
0,21 +18 °C Φwym: 2367 W
0,22 +8 °C Φwym: 480 W
0,05 +18 °C Φwym: 1504 W
L=3600 Φ=2175 W H=110
L=1600 H=800 Φ=1366 W
L=1600 H=800 Φ=1142 W
L=1600 H=800 Φ=1088 W
L=1600 H=800 Φ=1277 W
L=1600 H=800 Φ=1057 W L=1200
L=1600 H=800 Φ=412 W
L=1600 H=800 Φ=930 W L=1000
L=1600 H=800 Φ=1097 W L=1400
L=800 H=700 Φ=782 W
L=800 H=700 Φ=1523 W
L=800 H=1000 Φ=1908 W
L=800 H=1000 Φ=3700 W
L=800 H=1000 Φ=1908 W
L=800 H=1000 Φ=1908 W
L=800 H=1000 Φ=1908