

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN–S.
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZĘT P/T
4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH–J 3X2,5mm2. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH–J O PRZEKROJU ŻYŁ 1,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:
   - GN. WTYKOWE OGÓLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
   - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ROZDZIELNICY RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIETLENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.
11. OZNACZENIA OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO:

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE – PODTYNKOWE

PRZYCISK DZWONKOWY ZWIERNY

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE – MIN. IP 44

Wentylator załączany wraz z oświetleniem, działający 3 minuty po wyłączeniu oświetlenia

Czujka ruchu z możliwością sterowania oświetlenia i wentylacji

GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z

GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE

Budynek Trybun
Instalacje Elektryczne

Nr	Nazwa pomieszczenia	Enorm/Elux
0,23	WC dla niepełnosprawnych	200/302
0,24	Magazyn	100/155
0,25	Magazyn	100/166
0,26	Wiatrołap	150/166
0,27	Przedsionek toalety męskiej	100/144
0,28	Toaleta męska	200/363
0,29	Przedsionek toalety damskiej	100/117
0,3	Toaleta damska	200/419
0,31	Wc dla niepełnosprawnych	200/286

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Łomianki, ul. Wiślana, 05-092 Łomianki, dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4, jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne**

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek Trybun
Instalacje Elektryczne

SKALA: **1:100**

DATA: **11.2015 r.**

BRANŻA: **Instalacje Elektryczne**

PODPIS:

FAZA: **P/W**

PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 Wł. w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: **E/04**
ASYSTENT PROJ: Przemysław Sil			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		NR STRONY: