Schemat Okablowania Terenu

1. Zasilanie z agregatu, okablowanie na wyposażeniu agregatu
2. YKY 4x50mm2 Zasilanie z ZKP
3. YKY 5x10mm2 Zasilanie Budynku Głównego z Rozdzielnicy

1. YKY 5x95mm2 Zasilanie M1 Oświetlenie Pełne z Pomieszczenia Rozdzielni
2. YKY 5x10mm2 Zasilanie M1 Treningowe z Pomieszczenia Rozdzielni
3. YKY 5x95mm2 Zasilanie M2 Oświetlenie Pełne z Pomieszczenia Rozdzielni
4. YKY 5x10mm2 Zasilanie M2 Treningowe z Pomieszczenia Rozdzielni
5. YKY 5x35mm2 Zasilanie M3 Oświetlenie Pełne z Pomieszczenia Rozdzielni
6. YKY 5x10mm2 Zasilanie M3 Treningowe z Pomieszczenia Rozdzielni
7. YKY 5x35mm2 Zasilanie M4 Oświetlenie Pełne z Pomieszczenia Rozdzielni
8. YKY 5x10mm2 Zasilanie M4 Treningowe z Pomieszczenia Rozdzielni
9. YKY 5x10mm2 Zasilanie Budynku Kasy z Pomieszczenia Rozdzielni
10. YKY 5x10mm2 Zasilanie Budynku Kasy z Pomieszczenia Rozdzielni
11. YKY 5x10mm2 Zasilanie budynku Trybun z Pomieszczenia Rozdzielni
12. YKSY 5x6mm2 Sterowanie M1 z Budynku Głównego
13. YKSY 5x6mm2 Sterowanie M2 z Budynku Głównego
14. YKSY 5x6mm2 Sterowanie M3 z Budynku Głównego
15. YKSY 5x6mm2 Sterowanie M4 z Budynku Głównego



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Łomianki
ul. Wiślana
05-092 Łomianki
dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4
jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat Okablowania Terenu

SKALA: **~**

DATA: **11.2015 r.**

BRANŻA: **Instalacje Elektryczne**

PODPIS:

FAZA: **P/W**

PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: **E/07**
ASYSTENT PROJ: Przemysław Sil			
SPRAWDZAJĄCY: inz. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		NR STRONY: