WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Element : **PŁYTA STROPOWA POZ.6.1 ŻELBETOWY POZ.3.1** **PODCIĄG**

Nr pręt.	Ø [mm]	Ilość pręt.	Długość 1 elem. [m]	Ilość x długość 1 elem. [ha]	Suma elem. [szt]	Długość całkowita prętów [m] A-III N RT3 #5	#16
1.	12	8	7,72	0,62	290	2238,80	
2.	12	12	5,11	0,61	290	2641,90	
3.	12	12	5,19	0,62	290	905,10	
4.	8	8	0,94	0,01	1015	964,10	
5.	8	8	0,62	0,01	870	539,40	
6.	8	8	0,74	0,01	870	643,80	
7.	8	8	0,74	0,01	145	107,30	
8.	8	8	0,62	0,01	145	89,90	
9a.	8	8	10,24	0,08	72	737,28	
9b.	8	8	10,24	0,08	72	737,28	
10a.	8	8	10,40	0,08	56	582,40	
10b.	8	8	10,40	0,08	56	582,40	
11a.	8	8	10,48	0,08	74	774,04	
11b.	8	8	10,24	0,08	74	757,76	
12.	8	8	9,65	0,08	1456	1256,00	
13.	16	16	9,15	10x7	70		640,00
14.	16	16	4,54	10x7	70		317,80
15.	16	16	4,34	10x7	70		303,80
16.	16	16	5,98	10x7	70		418,60
17.	12	12	3,98	10x2	20	79,60	
18.	12	12	4,54	10x2	20	73,30	
19.	12	12	4,81	10x2	20	65,20	
20.	12	12	7,72	10x2	20	154,40	
21.	8	8	2,28	10x02	603	1491,20	
Długość całkowita wg średnic:					[m]	9115,10	6256,80 / 1570
Masa 1 metra bieżącego:					[kg/m]	0,888	1,578
Masa łączna wg średnic prętów:					[kg]	3900,46	5513,41 / 2541,68
Masa łączna wg gatunków stali:					[kg]		11256,86
Ogólna masa stali :					[kg]		**11.1646**

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Rysunek rozzerdzać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz z projektem architektonicznym.
2. Pod ławami, płytą fundamentową oraz płytą trybun w osiach A-B należy wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 grubości 10cm; W pozostałej części płyta oparta na gruncie.
3. Należy zapewnić dylatacje w miejscach oznaczonych na rysunku.
4. Fundamenty zaspać gruntem zagęszczonym do współczynnika zagęszczenia $I_s \geq 0,98$.
5. Elementy żelbetowe znajdujące w gruncie należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową poprzez dwukrotne gruntowanie i warstwę ochronną.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów na budowie.
7. Rzędne posadowienia: -1,15m budynku + 77,30m n.p.m.

LEGENDA:
G – zbrojenie górne
D – zbrojenie dolne

PŁYTA STROPOWA POZ.6.1
PODCIĄG ŻELBETOWY POZ.3.1

ZASADA WYKRAWIANIA I GIĘCIA ZBROJENIA GIĘTEGO VG SZKICU PONIŻEJ

STRZEMIONA	OPIS	SZCZEGÓŁ ZAGIĘCIA HAKA
HAKI 'A', 'B', 'C' – ZGODNIE ZNORMĄ HAKOWĄ STRZEMION		



BETON:
- C 20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA:
- zbrojenie główne - A-IIIN (B500SP)
- strzemiona - A-IIIN (B500A)

OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
- pręty warstwy górnej - c nom = 4cm
- pręty warstwy dolnej - c nom = 3cm

WYMIARY PŁYTY:
- grubość płyty - 25cm
- ±0,00 = 78,45m n.p.m.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Paweł Kołodziej, Piotr Kołodziej
Ekoinwestycje 2 Sp. z o.o.
93-312 Łódź, ul. Tadeusza 116
*) TYLKO CHROMY PRAWA AUTORSKIE - WIZERUNE PRAWA ZASTRZEŻONE

BRANŻA: **KONSTRUKCJA**

BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Łomianki**
ul. Kościuszki 195-952 Łomianki
dz. nr ew. 779, 289, 282, 284
arkusz mapy zasadniczej Łomianki Dolne

TYTUŁ RYSUNKU: **PŁYTA STROPOWA POZ.6.1 PODCIĄG ŻELBETOWY POZ.3.1**

SKALA: 1:50 / 1:25

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kołodziej	DATA:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mirosław Rej		
ZATWIERDZIŁ:	mgr inż. Paweł Kołodziej		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Kołodziej		

NR PROJEKTU:	03/2021	ILOŚĆ ARKUSZY: 15
NR OPRACOWANIA:		NR ARKUSZA: KT/04
NR ZAMÓWIENIA:		
NR RYSUNKU:		NR STRONY: K 15