

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN–S.
2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM–SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH–J O PRZEKROJU ŻYŁ 1,5mm2.
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:
   – ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,5m
6. POWIĄZANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYMI LITERAMI.
7. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIETLENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.

LEGENDA:

- ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE – PODTYNKOWE
- PRZYCISK DZWONKOWY ZWIERNY
- ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE – MIN. IP 44
- W — Wentylator załączany wraz z oświetleniem, działający 3 minuty po wyłączeniu oświetlenia
- Czujka ruchu z możliwością sterowania oświetlenia i wentylacji

Budynek Szatniowy
Instalacja Oświetlenia

Nr	Nazwa pomieszczenia	Enorm/Elux
0,01	Hol	100/125
0,02	Pomieszczenie obserwatora	500/502
0,03	Pomieszczenie biurowe	500/537
0,04	Gabinet pomocy przedmedycznej	500/533
0,05	Pomieszczenie gospodarcze	200/233
0,06	Wc damska/ niepełnosprawni	200/313
0,07	Przedsionek toalety męskiej	200/253
0,08	Toaleta męska	200/253
0,09	Komunikacja	100/126
0,1	Szatnia	200/270
0,11	Natryski	200/230
0,12	Szatnia	200/269
0,13	Natryski	200/228
0,14	Szatnia	200/241
0,15	Natryski	200/270
0,16	Szatnia sędziów	200/272
0,17	Łazienka sędziów	200/244
0,18	Szatnia	200/241
0,19	Natryski	200/278
0,2	Gabinet odnowy biologicznej	300/331
0,21	Kotłownia	200/206
0,22	Pomieszczenie techniczne	200/229

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Łomianki, ul. Wiślana, 05-092 Łomianki, dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4, jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne**

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek Szatniowy
Instalacja Oświetlenia

SKALA: **1:100**

DATA: **11.2015 r.**

BRANŻA: **Instalacje Elektryczne**

PODPIS:

FAZA: **P/W**

PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: **E/03**
ASYSTENT PROJ.: Przemysław Sill			
SPRAWDZAJĄCY: Inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		NR STRONY: