

WYKONANIE INSTALACJI:

1. *INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN−S.*
2. *OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM−SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.*
3. *INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZĘT P/T*
4. *INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH−J 3X2,5mm2.*
5. *WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:*
   − GN. WTYKOWE OGÓLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. *OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ROZDZIELNICY RG*
8. *OZNACZENIA OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO:*

LEGENDA:

- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
- PEL1 — PUNKT ELEKTRYCZNO−LOGICZNY

Punkt elektryczno logiczny PEL1
1x ramka, 1x3 moduły, 2x mechanizm gniazda wtykowego typu DATA, 1x gniazdo RJ45 podwójne kat. 5.



Nr	Nazwa pomieszczenia
0,01	Hol
0,02	Pomieszczenie obserwatora
0,03	Pomieszczenie biurowe
0,04	Gabinet pomocy przedmedycznej
0,05	Pomieszczenie gospodarcze
0,06	Wc damska/ niepełnosprawni
0,07	Przedsionek toalety męskiej
0,08	Toaleta męska
0,09	Komunikacja
0,1	Szatnia
0,11	Natryski
0,12	Szatnia
0,13	Natryski
0,14	Szatnia
0,15	Natryski
0,16	Szatnia sędziów
0,17	Łazienka sędziów
0,18	Szatnia
0,19	Natryski
0,2	Gabinet odnowy biologicznej
0,21	Kotłownia
0,22	Pomieszczenie techniczne

Budynek Szatniowy
Instalacja Siły i Gniazd Wtykowych

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **Łomianki**
ul. Wiślana
05-092 Łomianki
dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 20/4
jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne

TYTUŁ RYSUNKU:
Budynek Szatniowy
Instalacja Siły i Gniazd Wtykowych

SKALA: **1:100**

DATA: **11.2015 r.**

BRANŻA:	Instalacje Elektryczne	PODPIS:	FAZA: P/W
PROJEKTANT: Janusz Bojanowski	upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych		NR RYSUNKU: E/02
ASYSTENT PROJ.: Przemysław Sil			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Zbigniew Wojnarowski	upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń)		NR STRONY: