



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RZP. 271.14.2016

Łomianki, dnia 11.04.2016 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.14.2016 **Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ.

Część 1

1. Jaką trawę w ilości 400 szt należy posadzić miskant Morning Light wg przedmiaru robót czy rozplennicę japońska Hamclin wg tabeli nr 4 szczegółowej specyfikacji technicznej.

Odp. Należy zastosować trawę w ilości 400 szt miskant Morning Light wg przedmiaru lub równoważne.

2. Sprecyzowanie czy urządzenia siłowni zewnętrznej mają być nowe, jeżeli tak to prosimy o podanie ilości poszczególnych urządzeń siłowni zewnętrznej (brak ilości w opisie jak i brak pozycji w przedmiarze robót), jeżeli istniejące z demontażu na czym ma polegać ich zabezpieczenie (pozycja 87 przedmiaru robót).

Odp. Obecnie na terenie zainstalowane są 4 podwójne urządzenia siłowni miejskiej oparte na systemie pylonowym z dwustronnym montażem.

1. Urządzenia firmy MK ACTIVE

- Maszyna do wyciskania (MK-6) i twister podwójny (MK-8)

- Wioślarz (MK-13) i Surfer (MK-2)

2. Urządzenia firmy MULLER - System Tytan

- Biegacz (26709) i Jeździec (26129)

- Rowerek (26759) + Narty biegowe (26089)

Wszystkie istniejące urządzenia przewidziano do demontażu i ich ponownego zamontowania w miejscu projektowanej siłowni miejskiej.

Nowe urządzenia przewidziane do montażu w miejscu projektowanej siłowni miejskiej, zaprojektowane w systemie tytan, to:

- Urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha

- Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej

- Motyl

- Drążek

Wszystkie urządzenia mają być montowane dwustronnie. Dodatkowo każde urządzenie, zarówno nowe jak i demontowane powinny zostać wyposażone w urządzenia zacieniające systemu tytan. Siłownię należy wyposażyć w regulamin.

Właściwa lokalizacja urządzeń zostanie określona w nadzorze autorskim.

3. Podanie parametrów bloczków betonowych służących jako podpora nawierzchni z desek baglkeirai.

Odp. Bloczki betonowe 10 Mpa 12x24x30cm.

4. Podanie koloru, faktury lub nazwy płyt betonowych wielkoformatowych 80x80x80 cm.

Odp. Płyty wielkoformatowe 8x80x80cm np. Libet Maxima lub równożędne.

5. Podanie koloru i kształtu kostki betonowej brukowej grubości 8 cm.

Odp. Zgodnie z opisem pkt. 7.5 - Kostka typu nostalgit kolor jasno szary.

Część 2 W związku z przystąpieniem do wyżej wymienionego przetargu prosimy o:

1. podanie wymiarów stołka SK (brak wymiarów na rys. 07 jak i, w specyfikacji technicznej),

Odp. Wymiary 45.5x51x5cm, h=45.5 Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi krawędzie stołka.

2. podanie wymiarów oczek kraty pod zieleń (brak wymiarów na rys. 09 jak i w Specyfikacji technicznej),
Odp. Wymiary oczka to 15x15 cm
3. wyjaśnienie czy bramy mają być dwuskrzydłowe wg specyfikacji technicznej czy przesuwane wg rys. 10 oraz podanie prawidłowej ilości bram,
Odp. Bramy przesuwne
4. podanie prawidłowej szerokości furki - wg rysunku 11 ma ona mieć 5 m szerokości
Odp. 153 x 110 cm
5. wyjaśnienie czy istnieje możliwość zastosowania słupków do piłkochwyków o przekroju 80x80x2m oraz czy kolor siatki piłkochwyków może być zielony,
Odp. Należy stosować wymiary, kolorystykę i przekroje słupków zgodny z dokumentacją.
6. czy deska na nawierzchnię drewnianą i stołki może być grubości 25mm,
Odp. Należy stosować wymiary, kolorystykę i przekroje elementów zgodny z dokumentacją.
7. jakiego koloru ma być nawierzchnia EPDM.
Odp. Nawierzchnia EPDM na placu zabaw w kolorze – light gray. Nawierzchnia EPDM siłowni miejskiej w kolorze – sky blue. Kolorystyka może ulec zmianie w nadzorze autorskim.

Część 3

1. Prosimy o określenie czy w zakresie zamówienia jest uzupełnienie siłowni czy tylko demontaż 4 szt. urządzeń, ile urządzeń i zacienień ?

Odp. Obecnie na terenie zainstalowane są 4 podwójne urządzenia siłowni miejskiej oparte na systemie pylonowym z dwustronnym montażem.

1. Urządzenia firmy MK ACTIVE
 - Maszyna do wyciskania (MK-6) i twister podwójny (MK-8)
 - Wioślarz (MK-13) i Surfer (MK-2)
2. Urządzenia firmy MULLER - System Tytan
 - Biegacz (26709) i Jeździec (26129)
 - Rowerek (26759) + Narty biegowe (26089)

Wszystkie istniejące urządzenia przewidziano do demontażu i ich ponownego zamontowania w miejscu projektowanej siłowni miejskiej.

Nowe urządzenia przewidziane do montażu w miejscu projektowanej siłowni miejskiej, zaprojektowane w systemie tytan, to:

- Urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha
- Urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej
- Motyl
- Drajek

Wszystkie urządzenia mają być montowane dwustronnie. Dodatkowo każde urządzenie, zarówno nowe jak i demontowane powinny zostać wyposażone w urządzenia zacieniające systemu tytan. Siłownię należy wyposażyć w regulamin.

Właściwa lokalizacja urządzeń zostanie określona w nadzorze autorskim.

2. Prosimy o przedstawienie projektu chodnika drewnianego oraz jednoznaczne określenie z jakiego drewna ma zostać wykonany / drewno lakierowane olejowe jakie szerokości, grubości desek/

Odp. Tarasy i chodniki legarowane z drewna egzotycznego BANGKIRAI – Deska tarasowa Bangkirai 32x145mm, legary z drewna Bangkirai, 45x70 mm w rozstawie co 60cm. Błoczki betonowe 24x36x12 cm pod montaż legarów. Dopuszcza się wykorzystanie plastikowych podpór tarasowych dla montażu legarów. Wszystkie deski tarasowe olejowane 5 krotnie. Detale nawierzchni przedstawiono na Rys. 06.

3. Prosimy o uszczegółowienie projektu pergoli 1,2 oraz krat pod pnącza.

Odp. Detale krat określono na Rys. 09. Szczegółowe rozwiązania pergoli 1 przedstawiono na Rys.12. Szczegółowe rozwiązania pergoli 2 przedstawiono na Rys.13. Materiał projektowy jest wystarczający dla wykonania zakresu zamówienia.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska