



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 05.05.2016 r.

RZP. 271.17.2016

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.17.2016 **Przebudowa ulicy Weteranów** w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej) – zad. 2014/02.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015 roku poz. 2164) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy i Odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami STWiORB Weteranów Sanitarne str. 2 oraz rysunkiem 2.2 Opisu Technicznego do budowy zbiorników rozsączających należy użyć bloków rozsączających o wymiarach 0,8x0,8x0,66 na początku i końcu zbiorników zamontować studnię rewizyjną DN/ID600 osadzoną na skrzynce przyłączeniowej. Na rynku polskim znajduje się wiele rozwiązań opartych na skrzynkach rozsączających lecz o innych wymiarach. Czy jako parametr równoważności Zamawiający przyjmuje pojemność użytkową zbiornika, opartą na skrzynkach o innych wymiarach, o wytrzymałości dopuszczającej zastosowanie we wskazanej lokalizacji?

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów skrzynek rozsączających.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza na przedmiotowym zadaniu zmianę wymiarów zewnętrznych zbiornika rozsączającego rysunek 2.2 Opisu Technicznego, w związku ze zmianą bloków rozsączających?

Ad. 2 Odpowiedź jak w Ad. 1.

Pytanie nr 3

Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana będzie aprobata IBDIM?

Ad. 3 Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane obowiązującymi przepisami, aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (w tym komunikacyjnym).

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

GŁÓWNY REFERAT
ds. zamówień publicznych


Katarzyna Jaczyńska

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska