



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 12.12.2016 r.

RZP. 271.43.2016

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.39.2016 **Rozbudowa ulicy Starej** w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)” – zad. 2014/07.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęło następujące pytanie dotyczące treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem publicznym RZP.271.43.2016 pn " Rozbudowa ul. Starej" proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ:

- w przedmiarze robót poz 20 należy wycenić studzienki typu TEGRA 600 wraz z przykanalikiem do studni chłonnej - 3 szt; w dokumentacji projektowej rys. nr 9 jest studnia chłonna rozsączająca DN 1000 mm; w STT są studnie deszczowe żelbetowe DN 500 mm. Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju studnie ściekowe mają być i jakiej średnicy.

Ad.1

Zamawiający informuję, że studnie chłonne należy wykonać zgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym i rysunkiem szczegółowym studni chłonna-rozsączającej DN 1000, o średnicy 100cm wykonanej z tworzywa, zgodnie z Projektem Budowlanym.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska