



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RZP. 271.43.2016

Łomianki, dnia 15.12.2016 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.43.2016 **Rozbudowa ulicy Starej** w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)” – zad. 2014/07.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Jaką konstrukcję należy wykonać pod ułożenie płyt ażurowych Eko? Ani przedmiar, ani projekt nie przewidują wykonania żadnej warstwy konstrukcyjnej. Układanie płyt ażurowych bezpośrednio na istniejący teren jest niezgodne ze sztuką budowlaną.

Ad1. Pod płyty Eko należy wykonać warstwę z pospółki gr 15cm.

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wywozu ziemi z wykonanego koryta oraz budowy studni i wpustów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Ad. 2 Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym.

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wykonania zjazdów na posesje. Czy wykonanie zjazdów indywidualnych wchodzi w zakres zamówienia? Z opisu projektu wynika, że przewiduje się budowę zjazdów.

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o zamieszczenie skorygowanego przedmiaru robót.

Ad 3 Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska